

Orkla Termoinspeksjon

Tetthetsbevis Bestilt av Rå-Bygg. Leilighet nr 231

Leilighet
Smartbolig Kringla Fannrem
7320 Fannrem

Kravet til total tetthet står i §8-22 i Teknisk Forskrift.
I veiledningen til denne forskriften er kravet til den totale tettheten kvantifisert.

Type bygning	N ₅₀
Småhus/Rekkehus	4,0
Bygninger i høyst 2 etasjer	3,0
Øvrige bygninger	1,5

Denne boligen er definert som å være småhus/rekkehus.
Den maksimale totalelekkasjen får være:
N₅₀ = 4,0 omsetninger ved 50 Pa trykkforskjell mellom ute og inne

Luft-tettheten er målt etter NS-EN 13829


Måledato: 26. Juni 2007

Målt lekkasjetall:

N₅₀ = **0,66** Omsetninger ved 50 Pa trykkforskjell mellom ute og inne
Det er brukt 291m³ i beregningene

Byggeforskriftenes krav til total tetthet er oppfylt

Orkanger 14 mai 2007
Orkla Termoinspeksjon
Thamshavnveien nr19
7300 Orkanger


Håkon Reidar Horsås
(Kontrollant)